

CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadores
MEALHADA
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01-04-2018 a 30-06-2018 (Data de Colheita)

Cliente: Câmara Municipal de Celorico da Beira

Tipo de Amostra: Águas de Consumo Humano

Área: Aldeia da Serra

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
21-05-2018	23-05-2018	14813 Casa Particular - Aldeia da Serra	Cloro Residual Livre	---	---	<0,05 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 3							

Área: Assanhas

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
18-06-2018	21-06-2018	18130 Centro de Dia Carrapichana - Assanhas	Cloro Residual Livre	---	---	0,09 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 6							

Área: Cabeça Alta

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
16-04-2018	24-04-2018	11097 Associação - Casas de Soeiro	Cloro Residual Livre	---	---	0,82 mg Cl2/L	V.R.
18-06-2018	21-06-2018	18131 Centro de Dia - Galisteu	Cloro Residual Livre	---	---	0,87 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 22							

Área: Cadafaz

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
21-05-2018	23-05-2018	14815 Fontanário 3- Cadafaz	Cloro Residual Livre	---	---	0,13 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 3							

Área: Fontanário de Barco

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
16-04-2018	18-04-2018	11092 Chafariz 2 - Barco	Cloro Residual Livre	---	---	<0,05 mg Cl2/L	V.R.
18-06-2018	21-06-2018	18132 Chafariz 3 - Barco	Cloro Residual Livre	---	---	1,5 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 6							

Área: Linhares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
21-05-2018	23-05-2018	14816 Café Pôr do sol - Linhares	Cloro Residual Livre	---	---	0,05 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 3							

Área: Prados

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Rapa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Rio Mondego - Ponte Ladrão

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
16-04-2018	18-04-2018	11093 Café Vitor - Ratoeira	Cloro Residual Livre	---	---	0,74 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 43							

Área: Rio Mondego - Sto António do Rio

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
18-06-2018	21-06-2018	18134 Restaurante Aquario - Celorico Gare	Bactérias Coliformes	---	0	40 N/100ml	V.A.
18-06-2018	21-06-2018	18134 Restaurante Aquario - Celorico Gare	Escherichia Coli	---	0	13 N/100ml	V.A.
Total de Parâmetros da Área: 6							

Área: Salgueirais

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
---------------	---------	---------------------	-----------	------	------	-----------	----------

CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadores
MEALHADA
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01-04-2018 a 30-06-2018 (Data de Colheita)

18-06-2018	21-06-2018	18135	Chafariz Central - Salgueirais	Cloro Residual Livre	---	---	0,93 mg Cl2/L	V.R.
								Total de Parâmetros da Área: 6

Área: Soutomoninho

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
21-05-2018	29-05-2018	14819 Associação Cadafaz - Soutomoninho	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,0 a 23°C Escala de Sorensen	V.A.
Total de Parâmetros da Área: 15							

Área: Vale da Azares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
21-05-2018	29-05-2018	14820 Escola - Vale de Azares	Número de Colónias a 22 °C	---	s/ alter. anormal	>300 N/ml a 22°C	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 15							

Área: Velosa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 6	
						Total de Parâmetros do Cliente: 140	

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra
V.A. - Valores Admissíveis de acordo com o Tipo de Amostra

Total de Clientes: 1
Total de Áreas: 14
Total de Pontos: 23
Total de Parâmetros: 140