

# CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadões  
MEALHADA  
3050-481

## Mapa de Incumprimentos

Período de 01/04/2021 a 30/06/2021 (Data de Colheita)

Cliente: Câmara Municipal de Celorico da Beira

Tipo de Amostra: Águas de Consumo Humano

Área: Aldeia da Serra

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
17/05/2021	07/06/2021	17619 Chafariz 1 - Aldeia da Serra	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,1 a 22°C Escala de Sorensen	V.A.
Total de Parâmetros da Área: 58							

Área: Assanhas

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
18/06/2021	13/07/2021	22418 Chafariz Mercado Carrapichana - Assanhas	Número de Colónias a 22 °C	---	s/ alter. anormal	>300 N/ml a 22°C	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 61							

Área: Cabeça Alta

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
17/05/2021	25/05/2021	17620 Chafariz - Carvalheda	Cloro Residual Livre	---	---	0,93 mg Cl2/L	V.R.
18/06/2021	08/07/2021	22419 Centro de Saúde - Celorico	Cloro Residual Livre	---	---	1,2 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 70							

Área: Cadafaz

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Fontanário de Barco

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
19/04/2021	22/04/2021	13874 Chafariz 2 - Barco	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,1 a 21°C Escala de Sorensen	V.A.
Total de Parâmetros da Área: 15							

Área: Linhares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Prados

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Rapa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 3	

Área: Rio Mondego - Ponte Ladrão

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
17/05/2021	18/05/2021	17625 Centro Dia - Minhocal	Cloro Residual Livre	---	---	0,68 mg Cl2/L	V.R.
18/06/2021	28/06/2021	22421 Bombas Tomás - Aldeia Rica	Cloro Residual Livre	---	---	0,79 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 22							

Área: Rio Mondego - Sto António do Rio

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
19/04/2021	20/04/2021	13876 Casa Particular - Lameiras	Cloro Residual Livre	---	---	0,79 mg Cl2/L	V.R.
17/05/2021	19/05/2021	17626 Café AGAR - Celorico Gare	Bactérias Coliformes	---	0	8 N/100ml	V.A.
17/05/2021	19/05/2021	17626 Café AGAR - Celorico Gare	Cloro Residual Livre	---	---	0,83 mg Cl2/L	V.R.
18/06/2021	30/06/2021	22422 WC público - Celorico Gare	Cloro Residual Livre	---	---	0,84 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 21							

# CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadores  
MEALHADA  
3050-481

## Mapa de Incumprimentos

Período de 01/04/2021 a 30/06/2021 (Data de Colheita)

Área: Salgueirais

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
17/05/2021	25/05/2021	17627 Chafariz Saida - Salgueirais	Cloro Residual Livre	---	---	0,85 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 13							

Área: Soutomoninho

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							
Total de Parâmetros da Área: 3							

Área: Vale da Azares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							
Total de Parâmetros da Área: 3							

Área: Velosa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
19/04/2021	20/04/2021	13877 Casa Particular - Velosa	Cloro Residual Livre	---	---	0,73 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 61							
Total de Parâmetros do Cliente: 339							

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra  
V.A. - Valores Admissíveis de acordo com o Tipo de Amostra

Total de Clientes: 1  
Total de Áreas: 14  
Total de Pontos: 23  
Total de Parâmetros: 339