

(2023) CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadões  
MEALHADA  
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01/01/2023 a 31/03/2023 (Data de Colheita)

Cliente: Câmara Municipal de Celorico da Beira

Tipo de Amostra: Águas de Consumo Humano

Área: Aldeia da Serra

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
23/01/2023	31/01/2023	2778 Associação - Aldeia da Serra	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,0 a 19°C Escala de Sorensen	V.A.
Total de Parâmetros da Área: 16							

Área: Assanhas

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							Total de Parâmetros da Área: 58

Área: Cabeça Alta

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
23/01/2023	08/02/2023	2779 Chafariz 1- Mesquitela	Cloro Residual Livre	---	---	0,94 mg Cl2/L	V.R.
21/02/2023	23/02/2023	6491 Charafiz Largo da Junta - Casas de Soeiro	Cloro Residual Livre	---	---	0,79 mg Cl2/L	V.R.
20/03/2023	21/03/2023	10258 Chafariz Rossio - Cortiço	Cloro Residual Livre	---	---	<0,05 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 22							

Área: Cadafaz

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
23/01/2023	16/02/2023	2780 Chafariz 1 - Cadafaz	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,3 a 19°C Escala de Sorensen	V.A.
20/03/2023	21/03/2023	10259 Chafariz 2 - Cadafaz	Cloro Residual Livre	---	---	0,05 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 61							

Área: Fontanário de Barco

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
21/02/2023	23/03/2023	6492 Chafariz 1 - Barco	pH	---	≥6,5 e ≤9,5	6,1 a 20°C Escala de Sorensen	V.A.
21/02/2023	23/03/2023	6492 Chafariz 1 - Barco	Cloro Residual Livre	---	---	0,13 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 58							

Área: Linhares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
23/01/2023	16/02/2023	2781 Chafariz Castelo - Linhares	Cloro Residual Livre	---	---	0,80 mg Cl2/L	V.R.
20/03/2023	21/03/2023	10260 Café Pôr do sol - Linhares	Cloro Residual Livre	---	---	0,69 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 61							

Área: Prados

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
23/01/2023	26/01/2023	2782 Café - Prados	Cloro Residual Livre	---	---	0,72 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 15							

Área: Rapa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
23/01/2023	16/02/2023	2783 Lar - Rapa	Cloro Residual Livre	---	---	0,80 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 61							

Área: Rio Mondego - Ponte Ladrão

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
23/01/2023	26/01/2023	2784 Bombas Tomás - Aldeia Rica	Cloro Residual Livre	---	---	0,65 mg Cl2/L	V.R.
21/02/2023	24/02/2023	6493 Café - Minhocal	Cloro Residual Livre	---	---	0,84 mg Cl2/L	V.R.
Total de Parâmetros da Área: 22							

(2023) CESAB - Centro de Serviços do Ambiente

Zona Industrial Ponte de Viadores  
MEALHADA  
3050-481

Mapa de Incumprimentos

Período de 01/01/2023 a 31/03/2023 (Data de Colheita)

Área: Rio Mondego - Sto António do Rio

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
21/02/2023	24/02/2023	6494 Lar - Fornotelheiro	Bactérias Coliformes	---	0	72 N/100ml	V.A.
21/02/2023	24/02/2023	6494 Lar - Fornotelheiro	Escherichia Coli	---	0	2 N/100ml	V.A.
21/02/2023	24/02/2023	6494 Lar - Fornotelheiro	Clostridium Perfringens (incluindo esporos)	---	0	27 N/100ml	V.A.
21/02/2023	24/02/2023	6494 Lar - Fornotelheiro	Enum. microorg. viáveis-nº Colónias, (22±2)°C	---	s/ alter. anormal	>300 N/ml a 22°C	V.R.
21/02/2023	24/02/2023	6494 Lar - Fornotelheiro	Enum. microorg. viáveis-nº Colónias, (36±2)°C	---	s/ alter. anormal	>300 N/ml a 36°C	V.R.

Total de Parâmetros da Área: 15

Área: Salgueirais

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
21/02/2023	24/02/2023	6495 Chafariz Central - Salgueirais	Cloro Residual Livre	---	---	0,95 mg Cl2/L	V.R.

Total de Parâmetros da Área: 13

Área: Soutomoninho

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 6	

Área: Vale da Azares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
23/01/2023	26/01/2023	2786 Cemitério - Vale de Azares	Cloro Residual Livre	---	---	0,70 mg Cl2/L	V.R.
20/03/2023	21/03/2023	10265 Chafariz do Eiró - Vale de Azares	Cloro Residual Livre	---	---	1,8 mg Cl2/L	V.R.

Total de Parâmetros da Área: 6

Área: Velosa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações						Total de Parâmetros da Área: 13	

Total de Parâmetros do Cliente: 427

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra  
V.A. - Valores Admissíveis de acordo com o Tipo de Amostra

Total de Clientes: 1  
Total de Áreas: 14  
Total de Pontos: 25  
Total de Parâmetros: 427